

1 処分した一般廃棄物の種類及び数量(単位:t)

	種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
搬入 ごみ 量	家庭系ごみ	3,266	3,371	3,454	3,826	3,707	3,722	3,526	2,986	3,366	2,954	2,493	3,150	39,821
	事業系ごみ	1,719	1,820	2,010	2,590	2,436	2,137	2,087	1,740	1,937	1,667	1,588	1,818	23,551
	可燃性残渣	224	296	242	230	234	219	216	188	169	109	115	185	2,427
	合計	5,210	5,488	5,706	6,646	6,376	6,079	5,829	4,914	5,472	4,731	4,196	5,152	65,799

※可燃性残渣とは、不燃ごみ・粗大ごみを処理した後の可燃性のごみをいう。

※小数点以下四捨五入により合計と各項目の計が一致しない場合がある。

2 ごみ焼却量・燃焼ガス温度及び排ガス測定結果

月	区分	ごみ焼却量(t)	燃焼室の燃焼ガス 平均温度(°C)	集じん器入口の燃焼ガス 平均温度(°C)	排ガス中の一酸化炭素 平均濃度(ppm)
4月	1号炉	2,396.39	947	150	11.2
	2号炉	350.75	902	150	5.6
	月計(平均)	2,747.14	925	150	8.4
5月	1号炉	3,681.18	973	150	9.3
	2号炉	3,550.78	938	150	5.6
	月計(平均)	7,231.96	956	150	7.5
6月	1号炉	1,780.09	977	150	9.3
	2号炉	2,298.61	960	150	6.4
	月計(平均)	4,078.70	969	150	7.9
7月	1号炉	3,663.64	957	150	10.3
	2号炉	3,400.73	943	150	8.3
	月計(平均)	7,064.37	950	150	9.3
8月	1号炉	3,721.24	943	150	9.9
	2号炉	3,761.37	958	150	6.8
	月計(平均)	7,482.61	951	150	8.4
9月	1号炉	3,575.45	949	150	10.3
	2号炉	1,736.00	970	150	6.0
	月計(平均)	5,311.45	960	150	8.2
10月	1号炉	3,240.31	963	150	9.1
	2号炉	771.80	948	150	4.7
	月計(平均)	4,012.11	956	150	6.9
11月	1号炉	3,279.82	960	150	7.2
	2号炉	3,060.38	944	150	7.3
	月計(平均)	6,340.20	952	150	7.3
12月	1号炉	2,256.09	982	150	6.9
	2号炉	3,746.87	957	150	4.8
	月計(平均)	6,002.96	970	150	5.9
1月	1号炉	1,985.44	982	150	5.6
	2号炉	2,566.19	946	150	5.3
	月計(平均)	4,551.63	964	150	5.5
2月	1号炉	0.00	-	-	-
	2号炉	3,384.58	917	150	3.3
	月計(平均)	3,384.58	917	150	3.3
3月	1号炉	3,610.24	982	150	8.3
	2号炉	2,340.95	914	150	3.9
	月計(平均)	5,951.19	948	150	6.1
合計	1号炉	33,189.89	965	150	8.9
	2号炉	30,969.01	941	150	5.7
	合計(平均)	64,158.90	953	150	7.3
自己規制値		—	—	—	30ppm以下
基準値		—	800°C以上	200°C以下	100ppm以下
測定位置		—	二次燃焼室出口	集じん器入口	煙突入口

※ 燃焼ガス等の基準値は、廃棄物処理法施行規則第4条の5(一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準)による。

※ 測定値は、対象期間内の連続測定における平均値を示す。連続データは、清掃工場にて紙媒体で閲覧できます。

(記録の保存年限は3年間)

3 ばいじん除去の実施記録

実施年月日	実施場所
	(H26年度は、ボイラー定期整備の予定なし)

- ※ ろ過式集じん器(バグフィルター)のばいじんは、通常運転時に自動で連続排出されるため、記載していません。
 ※ ボイラーの実施年月日は、ばいじん除去の完了した日(整備完了日)を示す。

4 ばい煙濃度測定結果(酸素濃度12%換算値)

【1号炉】

回	採取年月日	測定年月日	ばいじん濃度 (g/m ³ N)	窒素酸化物濃度 (ppm)	硫黄酸化物濃度		塩化水素濃度 (ppm)
					(ppm)	(ppm:K値)	
1	2014/4/18	2014/4/28	0.004未満	21	1未満	2,311	10
2	2014/6/5	2014/6/16	0.004未満	19	1未満	2,257	2
3	2014/8/29	2014/9/9	0.004未満	23	1未満	2,284	6
4	2014/10/29	2014/11/13	0.004未満	19	1未満	2,259	10
5	2014/12/25	2015/1/14	0.004未満	19	11	1,981	9
6	2015/3/9	2015/3/16	0.004未満	21	1未満	2,203	6
平均値			0.004未満	20	11未満	2,216	7
自己規制値			0.01g/m ³ 以下	50ppm以下	50ppm以下		50ppm以下
基準値			0.04g/m ³ 以下	250ppm以下	K値(基準値)		430ppm以下
採取位置			煙突中間	煙突中間	煙突中間		煙突中間

【2号炉】

回	採取年月日	測定年月日	ばいじん濃度 (g/m ³ N)	窒素酸化物濃度 (ppm)	硫黄酸化物濃度		塩化水素濃度 (ppm)
					(ppm)	(ppm:K値)	
1	2014/5/23	2014/6/2	0.004未満	30	1未満	2,381	8
2	2014/7/4	2014/7/16	0.004未満	22	1未満	2,427	1
3	2014/9/1	2014/9/9	0.004未満	20	1未満	2,404	16
4	2014/11/28	2014/12/9	0.004未満	24	1未満	2,244	15
5	2015/1/27	2015/2/2	0.004未満	29	1未満	2,192	7
6	2015/3/9	2015/3/16	0.004未満	24	1未満	2,165	6
平均値			0.004未満	25	1未満	2,302	9
自己規制値			0.01g/m ³ 以下	50ppm以下	50ppm以下		50ppm以下
基準値			0.04g/m ³ 以下	250ppm以下	K値(基準値)		430ppm以下
採取位置			煙突中間	煙突中間	煙突中間		煙突中間

- ※ 基準値は、大気汚染防止法施行規則による。なお、硫黄酸化物は、地域の区分、測定時の排ガス温度及び排ガス流量により異なる。
 ※ 測定年月日は、分析機関による計量証明書の発行日を示す。

5 排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果(酸素濃度12%換算値)

区分	採取年月日	測定年月日	ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)
1号炉	2014/8/29	2014/10/3	0.00051
	2015/3/9	2015/3/30	0.0022
	平均値		0.0014
2号炉	2014/9/1	2014/10/3	0.0010
	2015/3/9	2015/3/30	0.000033
	平均値		0.00052
自己規制値			0.1ng以下
基準値			0.1ng以下
採取位置			煙突中間

- ※ 基準値は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則による。
 ※ 測定年月日は、分析機関による計量証明書の発行日を示す。