1　処分した一般廃棄物の種類及び数量（単位：t）

	種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
搬入ごみ量	家庭系ごみ	2,983	3,447	3,390	3,495	3,827	3,537	3,239	2,999	3,014	2,860	2,359	2,943	38,093
	事業系ごみ	1,491	1,546	1,688	1,691	1,750	1,637	1,604	1,499	1,623	1,417	1,371	1,487	18,805
	可燃性残渣	327	425	343	342	365	297	424	357	351	143	184	295	3,852
	合計	4,801	5,418	5,420	5,528	5,942	5,472	5,267	4,855	4,988	4,420	3,915	4,725	60,750

※可燃性残渣とは、不燃ごみ・粗大ごみを処理した後の可燃性のごみをいう。　※小数点以下四捨五入により合計と各項目の計が一致しない場合がある。

2　ごみ焼却量・燃焼ガス温度及び排ガス測定結果

月	区分	ごみ焼却量（t）	燃焼室の燃焼ガス平均温度（℃）	集じん器入口の燃焼ガス平均温度（℃）	排ガス中の一酸化炭素平均濃度（ppm）
自己規制値		―	―	―	30ppm以下
基　準　値		―	800℃以上	200℃以下	100ppm以下
測 定 位 置		―	二次燃焼室出口	集じん器入口	煙突入口
4月	1号炉	3,250.18	937	185	5.3
	2号炉	3,369.33	979	185	5.2
	月計（平均）	6,619.51	958	185	5.3
5月	1号炉	789.13	895	185	5.1
	2号炉	1,389.58	968	185	5.8
	月計（平均）	2,178.71	932	185	5.5
6月	1号炉	3,320.65	948	185	6.3
	2号炉	3,308.72	945	185	6.8
	月計（平均）	6,629.37	947	185	6.6
7月	1号炉	3,727.07	973	185	6.9
	2号炉	3,732.45	953	185	6.4
	月計（平均）	7,459.52	963	185	6.7
8月	1号炉	3,358.61	952	186	5.3
	2号炉	2,437.52	949	186	5.1
	月計（平均）	5,796.13	951	186	5.2
9月	1号炉	2,428.64	936	185	5.7
	2号炉	2,375.39	922	186	5.4
	月計（平均）	4,804.03	929	186	5.6
10月	1号炉	3,732.79	942	185	6.0
	2号炉	3,733.33	953	185	5.1
	月計（平均）	7,466.12	948	185	5.6
11月	1号炉	3,610.75	961	185	6.3
	2号炉	2,569.13	942	185	6.7
	月計（平均）	6,179.88	952	185	6.5
12月	1号炉	3,410.87	1014	185	5.7
	2号炉	1,488.74	956	185	5.8
	月計（平均）	4,899.61	985	185	5.8
1月	1号炉	0.00	―	―	―
	2号炉	3,735.76	975	185	5.2
	月計（平均）	3,735.76	975	185	5.2
2月	1号炉	1,512.65	1,013	185	4.3
	2号炉	3,372.57	951	185	6.7
	月計（平均）	4,885.22	982	185	5.5
3月	1号炉	3,730.26	997	185	7.5
	2号炉	190.21	968	185	5.5
	月計（平均）	3,920.47	983	185	6.5
合計	1号炉	32,871.60	961	185	5.9
	2号炉	31,702.73	955	185	5.8
	合計（平均）	64,574.33	958	185	5.8

※　燃焼ガス等の基準値は、廃棄物処理法施行規則第4条の5（一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準）による。
※　測定値は、対象期間内の連続測定における平均値を示す。連続データは、清掃工場にて紙媒体で閲覧できます。
（記録の保存年限は3年間）

３ ばいじん除去の実施記録

実施年月日	実施場所
	（令和４年度は、ボイラー定期整備の予定なし）

※ ろ過式集じん器（バグフィルター）のばいじんは、通常運転時に自動で連続排出されるため、記載していません。
※ ボイラーの実施年月日は、ばいじん除去の完了した日（整備完了日）を示す。

４ ばい煙濃度測定結果（酸素濃度１２％換算値）

【 1号炉 】

回	採取年月日	測定年月日	ばいじん濃度（g/㎥N）	窒素酸化物濃度（ppm）	硫黄酸化物濃度（ppm）	硫黄酸化物濃度（ppm：K値）	塩化水素濃度（ppm）
1	2022/4/28	2022/5/25	0.005未満	11	1	2,048	14
2	2022/6/30	2022/7/13	0.005未満	26	1未満	2,065	16
3	2022/8/31	2022/9/16	0.005未満	22	1未満	1,953	2未満
4	2022/10/6	2022/10/27	0.005未満	21	1未満	1,950	34
5	2022/12/13	2023/1/13	0.004未満	14	2	1,906	19
6	2023/2/28	2023/3/17	0.003未満	7	1未満	1,963	4
平　均　値			0.005未満	17	2未満	1,981	15未満
自己規制値			0.01g/㎥以下	50ppm以下	50ppm以下		50ppm以下
基　準　値			0.04g/㎥以下	250ppm以下	K値（基準値）		430ppm以下
採 取 位 置			煙突中間	煙突中間	煙突中間		煙突中間

【 2号炉 】

回	採取年月日	測定年月日	ばいじん濃度（g/㎥N）	窒素酸化物濃度（ppm）	硫黄酸化物濃度（ppm）	硫黄酸化物濃度（ppm：K値）	塩化水素濃度（ppm）
1	2022/5/6	2022/5/25	0.005未満	9	1未満	2,134	10
2	2022/7/1	2022/7/13	0.005未満	20	1未満	2,100	8
3	2022/9/1	2022/9/16	0.005未満	8	1未満	1,887	3
4	2022/11/18	2022/12/5	0.003未満	10	1未満	2,155	11
5	2023/1/31	2023/2/15	0.003未満	13	1未満	2,005	15
6	2023/3/1	2023/3/17	0.003未満	10	1未満	2,166	6
平　均　値			0.004未満	12	1未満	2,075	9
自己規制値			0.01g/㎥以下	50ppm以下	50ppm以下		50ppm以下
基　準　値			0.04g/㎥以下	250ppm以下	K値（基準値）		430ppm以下
採 取 位 置			煙突中間	煙突中間	煙突中間		煙突中間

５ 水銀濃度測定結果（酸素濃度１２％換算値）

区分	採取年月日	測定年月日	ガス状水銀（μg/N㎥）	粒子状水銀（μg/N㎥）	全水銀（ガス状+粒子状）（μg/N㎥）
1号炉	2022/6/30	2022/7/11	0.78	0.0010	0.78
	2022/12/13	2022/12/27	0.96	0.0002未満	0.96
2号炉	2022/7/1	2022/7/11	0.45	0.0054	0.45
	2022/11/18	2022/12/2	1.0	0.0034	1.0
自己規制値			50μg/N㎥以下（全水銀）		
基　準　値			50μg/N㎥以下（全水銀）		
採 取 位 置			煙突中間		

※ 基準値は、大気汚染防止法施行規則による。なお、硫黄酸化物は、地域の区分、測定時の排ガス温度及び排ガス流量により異なる。
※ 測定値の括弧付きの数値は、検出下限0.0002以上 定量下限0.0008未満の濃度を示す。
※ 測定年月日は、分析機関による計量証明書の発行日を示す。

６ 排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果（酸素濃度12%換算値）

区分	採取年月日	測定年月日	ダイオキシン類濃度 （ng－TEQ/㎥N）
1号炉	2022/8/31	2022/10/4	0.0030
	2023/2/28	2023/3/29	0.0034
	平 均 値		0.0032
2号炉	2022/9/1	2022/10/4	0.0032
	2023/1/31	2023/2/28	0.000044
	平 均 値		0.0016
自己規制値			0.1ng以下
基 準 値			0.1ng以下
採 取 位 置			煙突中間

※ 基準値は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則による。
※ 測定年月日は、分析機関による計量証明書の発行日を示す。